

梅州市民族宗教事务局

梅市民宗函〔2023〕19号

关于梅州市大东岩寺安全隐患整改工作的 紧急通知

梅州市大东岩寺：

7月25日，市民族宗教局、市自然资源局梅江分局和广东煤炭地质一五二勘探队对你寺的建筑安全进行联合检查，经工作人员现场勘查和鉴定，寺内岩洞属砂砾岩地貌，有渗水和碎石掉落情况，存在较大安全隐患。为保障人员安全，根据鉴定结果，现要求你寺做好以下整改工作：

1. 立即在岩洞外围设置警戒线，设置警示标识牌，禁止所有人员进入岩洞；

2. 尽快采取有效措施对岩洞进行加固，防止碎石掉落造成安全事故，整改加固前，应将有关情况向文物主管部门报告。

3. 做好监测预警，一旦发生突发事件或重要紧急情况，立即向当地党委政府、文物主管部门请示报告，及时妥善处理，并将重大事项向我局报告。

(此页无正文)

梅州市民族宗教事务局

2023年7月27日



抄送：梅州市佛教协会

梅州市民族宗教事务局

送 达 回 证

送达内容	《关于梅州市大东岩寺安全隐患整改工作的紧急通知》 (梅市民宗函〔2023〕19号)
受送达单位(个人)	梅州市大东岩寺(杨婉清)
送达人	黄华、张静珊
送达日期	2023年7月28日
送达地点	梅州市大东岩寺
送达方式	直接送达
收件人签名或者盖章	杨婉清
代收人签名或者盖章	
备注	